


Gjerlev Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2024

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

100%

Miljødeklaration:

Emmissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	0,0 kg/GJ	0,0 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	39,0 g/GJ	140,3 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	5,2 g/GJ	18,7 mg/kWh
Drivhusgasser i alt	0,0 kg/GJ	0,2 g/kWh
Udledning af SO ₂	151,5 g/GJ	545,4 mg/kWh
Udledning af Nox	118,2 g/GJ	425,5 mg/kWh

Kontaktoplysninger:

Selskab	Gjerlev Varmeværk
CVR-nr.	14492984
Adresse	Mercurvej 12, 8983 Gjerlev
Telefon	51934716
Mail	gjvarme@gjvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

